



PRODOM S.C.
Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzeczka 1p
72-003 Dobra

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie – Bytnica.

Regionalny Węzeł Łączności Poznań posiada w rejonie objętym inwestycją doziemnym kabel telekomunikacyjny wojskowej łączności specjalnej. Przebieg kabla naniesiono na podkładzie geodezyjnym od nr 3.1 do nr 3.5.

Projekt przebudowy ciągów komunikacyjnych uzgadniam warunkowo:

1. Należy zachować strefę ochronną min. 1.00m. od osi kabla bez zabudowy obiektami i nawierzchnią trwałą, oraz bez nasadzeń drzew i krzewów.
2. Wszelkie prace ziemne w strefie ochronnej wykonywać ręcznie bez sprzętu mechanicznego i pod nadzorem Garnizonowego Węzła Łączności Krosno Odrzańskie.
3. Istniejące kable telekomunikacyjne w miejscu przebudowy ciągów komunikacyjnych zabudować rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT \varnothing 100mm.
4. Wykonawca powiadomi Garnizonowy Węzeł Łączności Krosno Odrzańskie min. 10 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych.
5. W przypadku stwierdzenia w rejonie inwestycji niezidentyfikowanych podziemnych urządzeń teletechnicznych należy natychmiast powiadomić Garnizonowy Węzeł Łączności w Krośnie Odrzańskim.
6. Nadzór oraz bliższe informacje -Szef Garnizonowego Węzła Łączności Krosno Odrzańskie tel. 68 3672500 lub 68 3672503.

2 porzekanie

SZEF
REGIONALNEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI
ppłk Robert STAŃCZYK

Plan sytuacyjny - egz. nr 1