

ZM/SS/2008

Uzgodnienie nr ZM-125/2957/08

Krosno Odrz 11.08.2008

**PRODROM S.C.**

**Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka**  
**Grzebnica 1p**  
**72-003 Dobra**

**Dotyczy:** uzgodnienia pod względem kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi

**Temat:** przebudowa drogi powiatowej nr 1157 Krosno Odrz-Bytnica na odcinku od km 0+000 do km 11+612.

**UZGODNIONO POD WARUNKIEM**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanych urządzeń z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami:., Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych N SEP-E-004, N SEP-E-001, N-SEP-003 i PN-E-05100-1:1998.
3. Podczas prac wykonać próbne wykopy poprzeczne w celu lokalizacji urządzeń podziemnych.
4. W razie natrafienia na inne urządzenia nie naniesione na planie, konsultować się z Rejonem Dystrybucji Krosno Odrzańskie.
5. Zastrzegamy sobie płatny nadzór przy pracach w sąsiedztwie naszych urządzeń.
6. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia naszych urządzeń, inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowę o usunięcie kolizji z ENEA Operator Sp. z o.o.
8. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń elektroenergetycznych w czasie wykonania prac oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w wyniku przeprowadzenia robót.
9. Potwierdzamy uzbrowienie naniesione przez geodezję.
10. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi należy powiadomić Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonanych po robotach budowlanych kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.
11. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Załączniki: plan -1 egz.

ZM- a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.  
**DYREKTOR**

*Wiesław Macutkiewicz*