



projektowana
szafka oświetleniowa



projektowany kabel mm
YAKY 4x16 mm²
ok 6 m
(trasa 4 m)



projektowane
złącze kablowe ZK1x-1P
(wg zakresu ENEA)

OCHRONA OD PORAŻEN
TN-C SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Doświetlenie pięciu przejść dla pieszych na ulicy Roosevelta w Gubinie
w związku z przebudową ulicy

INWESTOR
Powiat Krośniński
Załad Drog Powiatowych
Fryderyka Chopina 5
66-600 Krosno Odrzańskie

RYSUJEK
Schemat jednokreskowy

SKALA

-:-

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

SYMBOL
PROJEKTU
PW-02

NR RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIENI
PODPIS
DATA

PROJEKTANT
mgr inż. Krzysztof Nowecki
LBS/0011/P/OOE/14

10.2023