

Bytnica dnia, 30.10.2008r.

RR-MN-7020-28/2008

PRODROM S.C.
Adam Bukowiecki Katarzyna Bukowiecka
Grzeczka 1p, 72-003 Dobra

Dotyczy uzgodnienia: „Przebudowy drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie–Bytnica na odcinku od km 0+000.00 do km 11+471.92”

W dniu 24 października 2008r. do Urzędu Gminy w Bytnicy wpłynął wniosek biura projektowego PRODROM S.C. z siedzibą w Grzeczka 1p, 72-003 Dobra dotyczący uzgodnienia lokalizacji basenu infiltracyjno-odparowującego zlokalizowanego w m. Bytnica. Po przeanalizowaniu sprawy z wniosku postanawiam **uzgodnić z uwagami** projekt lokalizacji powyższego zbiornika.

Uwagi do projektu:

1. Projektowany zbiornik wykracza poza granicę nowo wydzielonej działki o numerze geodezyjnym 392/4 o pow. 0,0602 ha. Zaprojektować zgodnie z nowym podziałem nieruchomości na działkę o nr 392/4.
2. Kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe do zbiornika infiltracyjnego zaprojektować tak aby umożliwiała planowaną rozbudowę remizy strażackiej (min. 8,0m od ścian zewnętrznych budynku remizy strażackiej)

W załączeniu przesyłam załącznik graficzny w postaci kopii mapy w skali 1:500 z dokonany podział nieruchomości.

WÓJT
Leszek Olgrymek

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim
ul. Obrońców Stalingradu 43, 66-600 Krosno Odrz.